

# 障害者雇用を推進する職場づくりのための ユニバーサルデザインチェックリスト

---



# 障害者雇用を推進するために

2018年から企業の法定雇用率は2.2%となりました。また、2021年4月までに2.3%まで引き上げられることが決まっています。障害者雇用を推進していく上で、環境におけるユニバーサルデザインは非常に重要です。しかしながら、環境面を整えていくことは費用が伴うことも事実です。

本チェックリストでは、障害者雇用を推進する職場づくりについて確認しておきたい項目を一部抜粋しています。チェックリストの中には、今すぐ簡単に改善ができる内容もございます。多様な方々がより安心して働ける職場環境づくりのため、是非ご活用ください。



# チェックリスト（一部抜粋版）

場所	No.	チェック項目	特に対象となるユーザー					
			車いす使用者 (肢体不自由)	視覚	聴覚	精神	知的	発達
出入口	1	<input type="checkbox"/> 十分な出入口幅が確保されているか	●					
	2	<input type="checkbox"/> 扉は引き戸等開閉しやすい構造か	●					
	3	<input type="checkbox"/> 扉は窓付き等、人の気配を感じられるものか			●			
通路	4	<input type="checkbox"/> 十分な通路幅が確保されているか	●					
	5	<input type="checkbox"/> 床材は滑りにくい素材か（カーペットの場合は、毛足が短いタイプか）	●	●	●	●	●	●
	6	<input type="checkbox"/> 通路上に障害物となるものが置かれていないか（配線・ゴミ箱・観葉植物等）	●	●	●	●	●	●
カードリーダー	7	<input type="checkbox"/> カードリーダーの位置は操作しやすい高さか（設置されている場合）	●					
机	8	<input type="checkbox"/> 机の高さと机の下のクリアランスが確保されているか	●					
	9	<input type="checkbox"/> 対面式だけでなく落ち着けるスペースが確保された席があるか				●		●
椅子	10	<input type="checkbox"/> 椅子は高さが調整可能なものがあるか	●					
	11	<input type="checkbox"/> 椅子は移乗しやすいタイプのものがあるか	●					
パソコン	12	<input type="checkbox"/> モニター位置・キーボード位置を調節可能か	●	●				
サイン	13	<input type="checkbox"/> 掲示物は視認性が確保されているか	●	●				
	14	<input type="checkbox"/> UDトーク等、音声情報以外の情報保障があるか			●			
スイッチ類	15	<input type="checkbox"/> スイッチの高さは立っている人・座っている人の両者から押しやすい高さか	●					
	16	<input type="checkbox"/> コンセントは低すぎない位置に設置されているか	●					
コピー機	17	<input type="checkbox"/> コピー機は低い位置で操作できるタイプも用意されているか	●					
	18	<input type="checkbox"/> コピー機前に十分なスペースが確保されているか	●					
休憩スペース	19	<input type="checkbox"/> ソファやベッドなど身体を休められる設備があるか	●	●	●	●	●	●
	20	<input type="checkbox"/> 外側から視線を遮る仕様であり、利用有無を外側からサイン等で把握できるか	●	●	●	●	●	●